[별지 제4호서식] <개정 2021.7.9.>

검 사 성 적 서

한국소방산업기술원
Korea Fire Institute
17088 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331
Tel : 031-289-2803, Fax : 031-287-9066

성적서 번호 : 2024-0104

1. 신 청 인 ☑ 원 본 ☐ 재발급
   - ○ 업체명 : (주)지에프에스
   - ○ 주 소 : 경기도 의정부시 산단로76번길 56 (용현동)
   - ○ 접수번호 및 접수일 : 제2400409호, 2024. 8. 13.
2. 검사성적서의 용도 : 형식승인용
3. 검사대상 종별(품명) : 중계기
4. 검사기간 : 2024. 8. 13.~2024. 9. 23.
5. 검사방법 : 소방청고시 제2024-11호(2024. 4. 9.)
6. 검사장소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331
7. 검사환경
   - ○ 온도 : (22.1 ± 4.9) ℃, 습도 : (53 ± 6) % R.H.
8. 검사결과 : 합격
   ※ 첨부 : 세부 형식시험 결과(2 ~ 4 페이지 참조)

확 인	실 무 자 성 명 : 이 용 훈 (서명)	기 술 책 임 자 성 명 : 권 순 관 (서명)

위 성적서는 중계기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 의한 검사결과입니다.

2024년 9월 24일

한국소방산업기술원 원장 (인)

비고 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 검사한 평가결과로서 전체 제품에 대한 품질 및 성능을 보증하지 않으며, KS Q ISO/IEC 17020 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

2. 이 검사성적서는 한국소방산업기술원의 사전 서면동의 없이 광고, 선전 등 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도이외의 사용을 금합니다.

[첨부]

한국소방산업기술원
Korea Fire Institute
17088 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331
Tel : 031-289-2803, Fax : 031-287-9066

성적서 번호 : 2024010142

형식시험 결과

업체명	(주)지에프에스	형식승인번호	중24-18
품 명	중계기	형 식	DC 24 V, GR형용, 입력 4회로, 출력 4회로, 옥내형

시험항목				결과			비고
조 항	항 목		기 준	시료(개)	검사결과	판 정	
제3조	구조 및 기능	구조검사	구조가 기술기준에 적합 할 것	3	적 합	합 격	
		난연성 및 자기소화성 시험	UL94 규정에 의한 V-2 이상의 난연성능이 있을 것	1	적 합	합 격	
		열변형시험	(90 ± 2) ℃에서 변형이 없을 것	1	적 합	합 격	
		기능시험	기능이 기술기준에 적합 할 것	3	적 합	합 격	
제3조의2	무선식 중계기의 기능		기능이 기술기준에 적합 할 것	3	해당없음	-	
제4조	부품의 구조 및 기능	스위치	부품의 구조 및 기능은 기술기준에 적합 할 것	3	시험생략	합 격	*
		표시등		3	시험생략	합 격	*
		전자계전기		3	해당없음	-	
		전압지시전기계기		3	해당없음	-	
		퓨즈		3	시험생략	합 격	*
		음향장치		3	해당없음	-	
		예비전원		3	해당없음	-	
제5조	전원전압변동시의 기능		정격전압의 ± 20 % 범위 또는 건전지 교체전압 범위 하한값에서 기능에 이상이 없을 것	3	시험생략	합 격	*
제6조	회로방식의 제한		기술기준에서 제한하는 회로방식을 사용하지 않을 것	3	시험생략	합 격	*
제7조	부속장치		부속장치는 기능에 유해한 영향을 미치지 않을 것	3	해당없음	-	
제9조	주위온도시험		영하 (10 ± 2) ℃ 및 (50 ± 2) ℃에서 기능에 이상이 없을 것	2	시험생략	합 격	*
제10조	반복시험		작동 반복을 2 000회 실시하는 경우 구조 및 기능에 이상이 없을 것	1	시험생략	합 격	*

"계속"

한국소방산업기술원
Korea Fire Institute
17088 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331
Tel : 031-289-2803, Fax : 031-287-9066

성적서 번호 : 2024-0-1042

형식시험 결과

업체명	(주)지에프에스	형식승인번호	중24-18
품 명	중계기	형 식	DC 24 V, GR형용, 입력 4회로, 출력 4회로, 옥내형

시험항목			결과			비고
조 항	항 목	기 준	시료(개)	검사결과	판 정	
제11조	살수시험	옥내·옥외형 중계기는 살수시험을 실시하는 경우, 내부에 물이 고이지 않아야 하며, 기능 및 절연저항시험에 이상이 없을 것	1	해당없음	-	
제11조의2	방수시험	방수형 중계기는 방수시험을 실시하는 경우, 내부에 물이 고이지 않아야 하며 기능 및 절연저항시험에 이상이 생기지 아니할 것	1	해당없음	-	
제12조	절연저항시험	절연된 충전부와 외함 등 규정된 부위의 절연저항은 기준에 적합 할 것	3	적 합	합 격	
제13조	절연내력시험	절연된 충전부와 외함 등 규정된 부위의 절연내력시험에 1분간 견딜 것	3	적 합	합 격	
제14조	충격전압시험	규정된 충격전압을 가하는 경우 이상이 없을 것	3	시험생략	합 격	*
제14조의2	충격시험	무게 0.54 kg의 강철구로 충격을 1회 가하는 경우 잘못 작동하거나 구조 및 기능에 이상이 없을 것	3	적 합	합 격	
제14조의3	진동시험	통전 및 무통전 상태에서 규정에 의한 진동을 가하는 경우 잘못 작동되거나 구조 및 기능에 이상이 없을 것	1	적 합	합 격	
제14조의4	습도시험	(40 ± 2) ℃, 상대습도 93^{+2}_{-3} %의 조건에 방치하는 경우 구조 및 기능에 이상이 없을 것	1	시험생략	합 격	*
제14조의5	전자파적합성	국립전파연구원장이 정하여 고시하는 「전자파적합성 기준」에 적합할 것	1	시험생략	합 격	**

"계속"

KFI 한국소방산업기술원
Korea Fire Institute
17088 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331
Tel : 031-289-2803, Fax : 031-287-9066

성적서 번호 : 2024010122

형식시험 결과

업체명	(주)지에프에스	형식승인번호	중24-18
품 명	중계기	형 식	DC 24 V, GR형용, 입력 4회로, 출력 4회로, 옥내형

시험항목			기준	결과			비고
조 항	항 목			시료(개)	검사결과	판 정	
제14조의6	출력전압시험		외부 출력부하에 직접 전력을 공급하는 중계기의 출력전압시험은 기술기준에 적합 할 것	3	해당없음	-	
제14조의7	부하전류 변화에 따른 순간반응시험		외부 출력부하에 직접 전력을 공급하는 중계기의 부하전류 변화에 따른 순간반응시험은 기술기준에 적합 할 것	3	해당없음	-	
제15조	시험장치등		시험장치를 설치하는 경우 기준에 적합 할 것	3	해당없음	-	
제16조	표시		표시사항 등이 기술기준에 적합 할 것	3	적 합	합 격	
제16조의2	표시내구성	표시침지시험	맑은 물에 48시간 동안 침지란 후 기술기준에 의한 시험에 적합할 것	1	적 합	합 격	
		표시내열시험	(80 ± 2) ℃의 공기중에 10일 동안 방치한 후 기술기준에 의한 시험에 적합할 것	1	적 합	합 격	

※ 기 타 1. "＊" 표시는 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제7조제2항, 「소방용품의 품질관리 등에 관한 업무세칙」 제2조제2항 및 제10조제2항에 의거 형식시험을 생략한 시험항목임.
2. "＊＊" 표시는 방송통신기자재등의 적합등록 필증 제출로 인한 형식시험을 생략한 시험항목임.

"끝"